6. NAČIN USKLAĐIVANJA, AŽURIRANJA I ČUVANJA PROCJENE UGROŽENOSTI OD POŽARA

6.1. Usklađivanje procjene ugroženosti od požara

Usklađivanje procjene ugroženosti vrši se u slučajevima ako su u procjeni ugroženosti višeg nivoa vlasti utvrđene određene obaveze za niži nivo vlasti i vrši se na način što se procjena ugroženosti općine usklađuje sa procjenom ugroženosti kantona.

6.2. Ažuriranje procjene ugroženosti

Usvojena procjena ugroženosti podliježe obaveznoj analizi najmanje jednom godišnje, pri čemu se ocjenjuje potreba njenog ažuriranja i dogradnje, a ako su na području za koje je donesena procjena ugroženosti nastupile određene promjene koje bitno utiču na promjenu procijenjenog stanja, ažuriranje procjene ugroženosti vrši se odmah nakon saznanja za nastupanje tih promjena.

Ažuriranje procjene ugroženosti vrše se na isti način i po postupku koji je predviđen za izradu i donošenje procjene ugroženosti.

6.3. Čuvanje procjene ugroženosti Procjena ugroženosti čuva se kao poseban dokument uz Plan zaštite i spašavanja i to u općinskoj Službi civilne zaštite.

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON
OPĆINA GRADAČAC
- Općinsko vijeće -

Broj:01-05-111/13 **PREDSJEDAVAJUĆI**
Datum:29.04.2013.god. **OPĆINSKOG VIJEĆA**
G r a d a č a c **Nedžad Šećić, s.r.**

2.

Na osnovu člana 24. Statuta općine Gradačac („Službeni glasnik općine Gradačac“, br.4/08), Općinsko vijeće Gradačac, na nastavku 5 radne sjednice od 29. 04. 2013. godine, razmatrajući Plan zaštite od požara za područje općine Gradačac, d o n o s i

Z A K L J U Č A K

I

Općinsko vijeće prihvata Plan zaštite od požara za područje općine Gradačac, koji je sastavni dio ovog Zaključka.

II

Ovaj Zaključak objaviti u „Službenom glasniku općine Gradačac“.

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON
OPĆINA GRADAČAC
- Općinsko vijeće -

Broj:01-05-111/2013-1 **PREDSJEDAVAJUĆI**
Datum:29.04.2013.god. **OPĆINSKOG VIJEĆA**
G r a d a č a c **Nedžad Šećić, s.r.**

2a.

I. PLAN ZAŠTITE OD POŽARA ZA PODRUČJE OPĆINE GRADAČAC

1. TEKSTUALNI DIO PLANA ZAŠTITE OD POŽARA

1.1. Sistem uključivanja profesionalnih i dobrovoljnih vatrogasnih jedinica u akciju gašenja požara

Na području općine Gradačac djeluje samo jedna vatrogasna jedinica VJ VD Gradačac, a koja je formirana kao udruženje građana.

Trenutno na području općine Gradačac nema ni jedna profesionalna vatrogasna jedinica koja je u sistemu opštinske civilne zaštite.

U sklopu Službe CZ formiran je Odsjek za zaštitu od požara i vatrogastvo PVJ koji je trenuto popunjen samo Šefom odsjeka (Komandir jedinice). U ovom odsjeku predvidjeno je 13 vatrogasaca i to: 4 Šefa smjene vatrogasca, 8 vozača-vatrogasaca i vatrogasac-serviser. Za sada navedena mjesta nisu popunjena.

Obzirom na raspored rada po smjenama i brojno stanje vatrogasne jedinice VD Gradačac, aktiviranje jedinice VD Gradačac vrši se odmah nakon saznanja o požaru tj. odmah nakon prijema dojave požara od strane dežurnog vatrogasca koji:

- obavještava komandira smjene o mjestu nastanka požara, koji aktiviraju dežurnu smjenu u vatrogasnoj jedinici,

- telefonski poziva članove vatrogasne jedinice koji su u pripravnosti.

Jedna vatrogasna jedinica, te postojeći broj vatrogasaca, kao ni nepostojanje ni jedne stalne dežurne smjene od najmanje 4 vatrogasca na području općine Gradačac, su pokazatelji o nepostojanju pouzdanog sistema uključivanja profesionalnih i dobrovoljnih vatrogasnih jedinica u akciju gašenja požara.

Zakonom o zaštiti od požara i vatrogastvu, regulisan je redoslijed angažovanja vatrogasnih jedinica i drugih snaga i sredstava na gašenju požara i to:

- U prvoj fazi, angažuju se profesionalne vatrogasne jedinice, dobrovoljne vatrogasne jedinice i vatrogasne jedinice pravnih lica.

- U drugoj fazi, angažuju se snage i sredstva civilne zaštite

- U trećoj fazi, angažuju se snage i sredstva pravnih lica

1.2. Sistem koordiniranja i zapovijedanja u akcijama gašenja većih požara

U sadašnjim uslovima ne postoji pouzdan sistem koordiniranja i zapovijedanja u akcijama gašenja većih požara, tim prije što se iz Izvještaja o požaru nemože vidjeti, da su požari koji su se desili na području općine Gradačac evidentirani i u općinskoj Službi civilne zaštite.

Akcijom gašenja rukovodi komandir jedinice ili komandir smjene koji samostalno odlučuje o svim elementima akcije gašenja i niko nema pravo da se miješa u njegov rad.

Taktičko sadejstvo vatrogasnih jedinica koje su pristigle na mjesto požara sa vlastitom vatrogasnom jedinicom, ostvaruje se pod komandom komandira vlastite vatrogasne jedinice kao rukovodioca akcijom gašenja (ukoliko se komandiri jedinica drugačije ne dogovore).

Ako rukovodioc akcijom gašenja požara nije u mogućnosti da sam ostvaruje potpunu koordinaciju rada svih jedinica koje učestvuju u akciji, o tome obavještava Službu civilne zaštite općine Gradačac.

Kod velikih i katastrofalnih požara, kada rukovodilac akcije gašenja požara nije u mogućnosti da sam ostvari potpunu koordinaciju rada svih jedinica, formirat će se operativni štab za gašenje požara kao i komandni punkt, koji je u vezi sa Štabom Civilne zaštite opštine Gradačac.

U sastav operativnog štaba ulaze:

- stručna lica, zavisno od mjesta požara,
- rukovodilac akcijom gašenja i rukovodioci akcijom gašenja većih vatrogasnih jedinica,
- predstavnik Štaba civilne zaštite općine Gradačac,
- stručna lica elektrodistribucije, vodovoda i zdravstva po potrebi.

Operativni štab ima zadatak da obezbjedi i organizuje uspješno djelovanje jedinica u skladu sa planom akcije kojeg je donio rukovodilac akcije gašenja.

O opštoj bezbijednosti na mjestu akcije stara se Štab civilne zaštite opštine Gradačac, koji ujedno obezbjeđuje: dopunske snage, organizuje pružanje pomoći i prevoz povrijeđenih lica u zdravstvenu organizaciju, te po potrebi snabdjevanje sa hranom i pićem.

Rukovodioc akcijom gašenja odabire odlučujuće pravce dejstva i na osnovu toga svakom komandiru odjeljenja ili voda postavlja taktički zadatak koji treba da izvrši sa svojom jedinicom.
Zakonom o zaštiti od požara i vatrogastvu je regulisano:

Vatrogasna jedinica koja dobije dojavu o pojavi požara na području općine, starješina jedinice je dužan odmah, bez ičije naredbe, da samoinicijativno organizuje izlazak jedinice na mjesto požara.

Intervencijom rukovodi rukovodilac akcijom gašenja požara čija je jedinica prva počela gasiti požar.

Ako je na mjesto požara prva stigla dobrovoljna vatrogasna jedinica ili vatrogasna jedinica pravnog lica, kada na mjesto požara stigne Profesionalna vatrogasna jedinica, rukovođenje vatrogasnom intervencijom preuzima rukovodilac akcijom gašenja profesionalne vatrogasne jedinice.

1.3. Način pozivanja i uključivanja distributera energenata u akciju gašenja požara

U slučaju potrebe isključenja pojedinih objekata odnosno stavljanje istih u beznaponsko stanje kod većih požara poziva distributera el. energije na slijedeći način:

1.3.1.JP Elektroprivreda BiH “Elektrodistribucija Tuzla” PJ Gradačac, ul.Žrtava Srebrenice br. 4.

Telefoni: - tehničar za upravljanje 822-714,
822-717
- dežurni 822-714
- rukovodilac 822-716

1.3.2. Glavna čvorna trafostanica TS 220/110/35/10 KV Gradačac

- telefoni: dežurni 850-089 i 305-496
- postoji radio stanica
- postoji VF veza (sa dispečerskim centrima)
- postoji relejna veza (sa dispečerskim centrima)

1.3.3. Trafostanica ČTS 35/10 kV Kerep

Dispečerski centar "Elektro distribucije Tuzla" Tuzla

- telefoni: - 304 - 295
- 304 - 297
- 304 - 299

- postoji radio stanica
- postoji VF veze
- postoje stalne posade.

Dispečerski centar “Elektro prenosa” Sarajevo Pogon Tuzla (Ljubače)

- telefoni: dispečer 304-048
operativa 304-002
rukovodilac 304-001

- postoji radio stanica
- postoji VF veze
- postoje stalne posade.

"Elektrodistribucija Tuzla" PJ Gradačac raspolaže sa 4 terenska vozila u kojima su postavljene mobilne radio stanice.

Pomoću ovako opremljenih interventnih ekipa mogu se sa terena ili iz centra dirigovati željeno isključenje napona iz elektroenergetskih objekata za slučaj opravdanih i nužnih potreba kao što je požar, zemljotres, poplave i sl.

1.3.4. Organizacija dežurstva

Sjedište "Elektrodistribucije Tuzla" PJ Gradačac (uprava) ima organizovano stalno dežurstvo. Pored toga postoji tehničko lice u pripremi kod kuće. Ovo je važno jer samo tehničko lice može izdati nalog za manipulacije, na dalekovodima i trafostanicama, a dežurni to nema pravo.

Isključenje el.energije u slučaju požara može vršiti samo stručno pogonsko osoblje koje radi na elektroenergetskom postrojenju.

Ovi radnici su opremljeni potrebnim alatima, opremom i prevoznim sredstvima.

U slučaju većih požara u kojima su požarom zahvaćeni ili neposredno ugroženi elektroenergetska mreža i postrojenja, odnosno veći objekti ilii šumski kompleksi, isključenje električne energije se vrši u glavnoj čvornoj trafostanici TS 220/110/35/10 kV Gradačac ili u čvornim trafostanicama ČTS 35/10 kV Gradačac i ČTS 35/10 kV Kerep pomoću glavnih prekidača na izlazima za pojedine dalekovode 35 kV ili 10 KV. Isključenje vrši stručno pogonsko osoblje "Elektro prenosa" Sarajevo Pogon Tuzla (Ljubače) (osoblje TS 220/110/35/10 KV Gradačac) ili stručno pogonsko osoblje "Elektrodistribucije Tuzla" PJ Gradačac.

U slučaju manjih požara u kojima su povezani zahvaćeni ili neposredno ugrožene elektroenergetske mreže i postrojenja, isključenja se mogu vršiti glavnim prekidačima na dovodu u trafostanicu ili glavnim prekidačima na N.N. odvodima iz TS. Isključenje vrši stručno pogonsko osoblje "Elektrodistribucije Tuzla" PJ Gradačac.
Isključenjem električne energije ne smije se prekidati rad ili smetati normalnom radu vatrogasnih pumpi na električni pogon, stabilnih uređaja za gašenje požara, liftova itd.

1.4. Uključivanje komunalnih poduzeća u akciju gašenja požara

Na području općine Gradačac djeluje devet komunalnih preduzeća za snabdjevanje vodom. Uključivanje ovih komunalnih poduzeća u akciju gašenja požara vrši se posredstvom telefona i to:

1.4.1. JP „Komunalac" d.d. Gradačac obezbjeđuje vodu za gradska naselja i ista se pozivaju na telefon 061/152-348 (Huseljić Mehmed),

1.4.2. Vodovod „Hukalo" d.o.o. Sibovac, poziva se na telefon 062/120 - 066 (Bajramović Hazim),

1.4.3. Vodovod „Domažić" d.o.o. Vučkovci, poziva se na telefon 061/234 - 567 (Selimović Samid),

1.4.4. Vodovod „Vrelo" d.o.o. Mionica Centar poziva se na telefon 061/296 - 470 (Mujić Mirsad),

1.4.5. „Vodovod Mionica 3" d.o.o. Mionica poziva se na telefon 061/663 - 608 (Mehić Edin),

1.4.6. „Vodovod Vida 1" d.o.o. Vida poziva se na telefon 061/730 - 334 (Omerović Mevludin),

1.4.7. Vodovod „Vodokom" d.o.o. Mionica 1 poziva se na telefon 061/578- 398 (Klopić Sead),

1.4.8. Vodovod „Zmajevac" d.o.o. Lukavac Gornji poziva se na telefon 061/747 - 363 (Majstorović Osman)

1.4.9. MZ Hrgovi Donji vodovodom upravlja javno preduzeće iz Brčko Distrikta BiH. i nisu dobijeni podaci o stanju hidranata i pokriva slijedeća naselja i način pozivanja istih u slučaju izbijanja požara.

1.5. Uključivanje službi za pružanje prve medicinske pomoći u akciju gašenja požara

Službu hitne medicinske pomoći poziva Rukovodilac akcijom gašenja požara na tel. 124 Intervencija hitne medicinske pomoći, po pozivu rukovodioca akcijom gašenja požara ima **PRIORITET**.

1.6. Uključivanje službi ili preduzeća te odgovornih osoba za osiguranje hrane i vode u akciju gašenja požara

Ako je požar izbio u pravnom licu, služba zaštite od požara ili lice koje je zaduženo za poslove zaštite od požara u tom pravnom licu, dužno je obezbijediti:

- suhu hranu i
- topli napitak (u zimskim uslovima)
- mineralnu vodu ili sok (u ljetnim uslovima)

Obaveza obezbjeđenja suhe hrane i toplog napitka, odnosno mineralne vode, je nakon dva sata intervencije. U ljetnim uslovima obezbjeđuje se sok i mineralna voda, kontunuirano u toku akcije gašenja požara.

Kod gašenja šumskih požara i požara na poljoprivrednim površinama, obezbjeđenje hrane, mineralne vode vrši opštinski Štab civilne zaštite.
Refundacija troškova za navedenu hranu i vodu, stavlja se na teret vlasnika šume.

1.7. Način zamjene vatrogasnih jedinica s novim jedinicama na gašenju požara

Obzirom da na području općine Gradačac postoji samo jedna vatrogasna jedinica VJ VD Gradačac, zamjena ove jedinice vršila bi se na način kao i kod slučajeva kada se u akciju gašenja požara pozivaju, odnosno uključuju vatrogasne jedinice susjednih i drugih općina i gradova.

1.8. Način uključivanja Oružanih snaga u gašenju požara

Na području općine Gradačac nema:

- objekata za proizvodnju proizvoda posebne namjene,
- objekata za stacioniranje vojne tehnike
- kasarni

Uključivanje oružanih snaga vršit će se samo u slučajevima kod gašenja većih šumskih požara i to angažovanjem helikoptera i aviona za gašenje požara.

Kada općinski Štab civilne zaštite utvrdi da se postojećim vatrogasnim snagama i snagama sa područja Kantona, nemože ugasiti i lokalizovati požar, a isti prijeti da ugrozi stambene, industrijske i komunikacijske objekte, isti traži uključivanje oružanih snaga za gašenje požara.

Zahtjev za uključivanja Oružanih snaga u gašenju požara podnosi Federalna uprava civilne zaštite, kada ona ocijeni da je pomoć navedenih snaga neophodna. Zahtjev se podnosi Ministarstvu odbrane BiH.
Ako je požar takvih razmjera da je aktiviran Federalni štab civilne zaštite i on vodi aktivnosti na pružanju pomoći u gašenju požara, u tom slučaju zahtjev za pomoć Oružanih snaga podnosi taj štab.

1.9. Slučajevi kada se s nastalim požarom upoznaje Općinski načelnik, Predsjedavajući općinskog vijeća i druge osobe zadužene za zaštitu od požara u tijelima lokalne uprave

Ako prijeti opasnost da požar poprimi veće razmjere kada vlastita jedinica nije u stanju sama ugasiti i lokalizovati požar, rukovodilac akcije gašenja požara treba blagovremeno da procijeni situaciju i na vrijeme donese odluku o potrebi pozivanja u pomoć drugih vatrogasnih jedinica i aktiviranje rezervnih jedinica CZ.

U tom slučaju obavještava se Općinski načelnik, koji na prijedlog Štaba CZ općine Gradačac vrši pozivanje drugih vatrogasnih jedinica.

Na poziv Opštinskog načelnika ili od njega ovlaštenog lica, vatrogasne jedinice i jedinice CZ su dužne učestvovati i na otklanjanju posljedica elementarnih nepogoda.

Općinski načelnik se obavještava i u slučajevima požara na susjednim općinama, kada ista preko Kantonalne uprave civilne zaštite dobije zahtjev za pomoć u gašenju na području tih općina.

Općinski načelnik može svojom odlukom odrediti lice koje će u slučaju njegove odsutnosti vršiti navedene poslove.

Predsjedavajući općinskog vijeća i Općinsko vijeće se obaještava u slučajevima hitnog donošenja Odluke o:

- nabavci materijalno tehničkih sredstava i sredstava za gašenje požara, a koji nisu predviđeni u budžetu općine,
- većim posljedicama, kada je potrebno proglasiti odgovarajuća stanja (npr. stanje elementarne nepogode),
- donošenja odgovarajućih odluka, kada je u požaru stradao veći broj lica i dr.

1.10. Slučajevi kada se u akciju gašenja požara pozivaju, odnosno uključuju vatrogasne jedinice susjednih i drugih općina i gradova

Pozivanje odnosno uključivanje vatrogasnih jedinica susjednih općina i gradova vrši se u slijedećim slučajevima:

Ako starješina vatrogasne jedinice koji rukovodi akcijom gašenja požara ocijeni da angažiranom jedinicom, sredstvima i opremom, nije u mogućnosti uspješno završiti intervenciju, o tome odmah izvještava rukovodioca Službe civilne zaštite općine Gradačac.

Komandant općinskog Štaba civilne zaštite traži pomoć od kantonalne uprave civilne zaštite. Rukovodilac te uprave dužan je odmah narediti angažiranje profesionalnih vatrogasnih jedinica sa područja kantona i njenih ispostava, kao i dobrovoljne vatrogasne jedinice iz vatrogasnih društava formiranih na nivou kantona radi učešća u gašenju požara.

Ako se gašenje požara ne može efikasno izvršiti snagama i sredstvima koje se angažiraju sa područja TK pa je potrebna pomoć drugih kantona, u tom slučaju komandant kantonalnog štaba civilne zaštite podnosi zahtjev za pomoć Federalnoj upravi civilne zaštite.

1.11. Slučajevi kada se vatrogasne jedinice upućuju kao ispomoć u gašenju požara susjednim i drugim općinama

Na poziv Kantonalne uprave civilne zaštite, Komandant civilne zaštite od požara, obavještava o istom Općinskog načelnika koji donosi Odluku o:

- neudovoljavanju potrebama prema zahtjevu iz razloga što bi angažovanjem vatrogasnih snaga općine Gradačac ista ostala bez operativne zaštite,

- pružanju pomoći, stim da se upućuje samo 1/3 raspoloživih snaga na području općine Gradačac. Pri određivanju veličine vatrogasnih snaga na sujedne općine, treba voditi računa da se u svakoj smjeni koja ostaje u Gradačcu nalazi dovoljan broj vatrogasaca za gašenje eventualnog požara.

1.12. Način i slučajevi upotrebe opreme i vozila posebne namjene u gašenju požara ili spašavanju ljudi

Na području općine Gradačac ne postoji oprema za:

- gašenje požara i spašavanje požara sa visina (vatrogasne ljestve, spusnica, uskočnica, vatrogasni jastuk).
- tehničko vozilo
- odgovarajući broj izolacionih aparata

Kod požara kada je potrebna navedena oprema ista se ne koristi.

1.3. Nazivi građevina i otvorenog prostora na kojima se može očekivati požar većih razmjera

U tački 1.7. Procjene ugroženosti dat je Pregled pravnih lica u privredi u smislu povećane opasnosti od nastajanja i širenja požara. U objektima tih pravnih lica može se očekivati požar većih razmjera.

Tabela 1: Nazivi građevina i otvorenog prostora na kojima se može očekivati požar većih razmjera

Naziv	Adresa	Namjena
"VEGA FRUIT" - d.o.o. Gradačac	Sarajevska	Proizvodnja i prerada voća i povrća
BRIČIĆ - GRAĐA - d.o.o. Vučkovci	Vučkovci	Primarna prerada drveta
OIL SAMEX - d.o.o. Kerep	Kerep	Benzinska pumpa, Cafe, praona, vulkanizer
"Amar" -d.o.o. Gradačac	H.K. Gradaščevića	
DRVO INŽINJERING MF d.o.o. – Gradačac	Željeznička bb	Proizvodnja namještaja
"DUHAN" d.o.o. Gradačac	25. Novembra 3	Proizvodnja i prerada duhana
"ENERGOPETROL"- d.d Gradačac	Ormanica	Prodaja naftnih derivata
EUROTRANS d.o.o. Gradačac	Šehitluci	Trgovina, transport i uslužno mljevenje ži **arca i** benzinska pumpa
HIDRA - d.o.o. Gradačac	Sarajevska	Prodajno skladišni objekat
Hanibal - d.o.o. - Gradačac	H.K. Gradaščevića	
HANIĆ d.o.o. - Gradačac	Ormanica	Prerada drveta
HEMPRO d.o.o. Gradačac	Sarajevska bb	Proizv. i prerada naftnih derivata
ENERGOPETROL - Benzinska pumpa	Sarajevska	Prodaja naftnih derivata
GRADAČAČKI SAJAM – d.o.o. Gradačac	H.K. Gradaščevića	Sportska dvorana, višenamjenska sala,, kongresna dvorana, disko klub, sala - biša kuglana, restoran i bašta
JZU Ilidža Gradačac	Hazna bb	Medicinska rehabilitacija

Naziv	Adresa	Namjena
KULA d.d. Gradačac	Sarajevska bb	Proizvodnja tekstilne konfekcije
MAEN d.o.o. - Gradačac	Sarajevska	Prevoz robe i održavanje mehanizacije
MEŠIĆ COM d.o.o. Gradačac	Ormanica	Promet nafte i naftnih derivata, benzinska stanica
MAZIVA d.o.o. Gradačac	Sarajevska bb	Proizvodnja i pakovanje maziva
NAMJEŠTAJ d.o.o. Gradačac	Željeznička bb	Proizvodnja namještaja
PEŠTALIĆ d.o.o. Gradačac	Sarajevska	Proizvodnja drvenih ogrijevnih briketa
RIS-SPORTNAUTIK d.o.o. Gradačac	Sarajevska bb	Proizvodnja i prerada prizvoda od gume
STUDEN & CO.AREX d.o.o	Kerep bb	Promet nafte i naftnih derivata, skladište veleprodaje i usluge
TMD AGS d.o.o. Gradačac	Sarajevska	Livnica
CIMOS DD TMD -ai Gradaćac	Sarajevska	Izrada dijelova za automobile, metaloprerađivačka djelatnost
UNIKOMERC d.o.o. Gradačac	Ledenice Donje	Punjenje i distribucija plina
"NESTRO" d.o.o. Gradačac	Ormanica	Prodaja naftnih derivata
Tržni centar - pijaca - Gradačac	H.K. Gradaščevića	Prodaja i skladištenje robe, uslužne djelatnosti
"HIPODROM VUKOVIĆ" -d.o.o Gradačac	Donje Ledenice	
MEŠIĆ COM - d.o.o. Gradačac	Kerep	Servis vozila i benzinska stanica
"Balegem" - d.o.o. Gradačac	Ledenice	Proizvodnja asfalta
"LALAX COMPANY" - d.o.o. Gradačac	Ledenice	Benzinska stanica
"Thema" - d.o.o Gradačac	Ledenice	Proizvodnja obuće

1.14. Nazivi građevina u kojima su sadržane radioaktivne eksplozivne, otrovne i druge opasne tvari

U tački 1.12. Procjene ugroženosti dat je Pregled lokacija u kojima su uskladištene veće količine zapaljivih tečnosti i gasova, eksplozivnih materija i drugih opasnih materija

Tabela br. 2 Pregled građevina u kojima su sadržane eksplozivne, otrovne i druge opasne tvari

R. br.	Naziv pravnog lica	Lokacija	Vrsta zapaljivih tečnosti i gasova, eksplozivnih materija i drugih opasnih materija
1	"Bekopetrol" d.o.o. Gradačac	Benzinska pumpa - Gradačac	Benzin, nafta do 120 t
2	"VEGA FRUIT" - d.o.o. Gradačac	Gradačac	Amonijak - 8 - 10t, Mazut 50t
3	INTERPROMET, CENTAR-ŠPAR - d.o.o. Gradačac	Gradačac	Propan - butan 200 kg
4	OIL SAMEX - d.o.o. Kerep	Benzinska pumpa - Kerep	U podzemnim rezervoarima skladišti se do 150 m^3 goriva (Dizel, BOB, MB98, MB 95)
5	DRVO INŽINJERING MF d.o.o. - Gradačac	Gradačac	Boje, lakovi i razređivači u količini do 200 kg

R. br.	Naziv pravnog lica	Lokacija	Vrsta zapaljivih tečnosti i gasova, eksplozivnih materija i drugih opasnih materija
6	"ENERGOPETROL"- d.d Gradačac	Benzinska pumpa - Gradačac	U podzemnim rezervoarima skladišti se do 120 m^3 goriva (Dizel, BOB, MB98, MB 95) 10 m^3 TNP-a, 30 boca TNP-a u boksu za boce od po 10 l.
7	"ENERGOPETROL"- d.d Gradačac	Benzinska pumpa - Ormanica	U podzemnim rezervoarima skladišti se do 120 m^3 goriva (Dizel, BOB, MB98, MB 95) 10 m^3 TNP-a, 30 boca TNP-a u boksu za boce od po 10 l.
8	EUROTRANS d.o.o. Gradačac	Skladište žitarica, silosi, mlinski silosi, terminal i benzinska pumpa - Gradačac	180.000 -Naftni derivati, žitarice u silosima i skladištima
9	HIDRA - d.o.o. Gradačac	Prodajno skladišni objekat - Gradačac	Boje lakovi i razređivači u količini od 800 l.
10	HEMPRO d.o.o. Gradačac	Gradačac	Mazut - 50 t, Temičko ulje - 25 t, Petrolej 50 t, Vajtšpirit - 50t
11	"DUKAT" d.o.o.Gradačac	Gradačac	Lož ulje - 5000 l
12	d,o,o, GRADAČAČKI SAJAM - Gradačac	Gradačac	Lož ulje 50.000 l
13	JZU Ilidža Gradačac	Gradačac	Lož ulje 80 t - skladištenje podzem.
14	KULA d.d. Gradačac	Gradačac	2 x 60 t (mazut)
15	MEŠIĆ COM d.o.o. Gradačac	Benzinska pumpa	Benzin, nafta do 120 t
16	MAZIVA d.o.o. Gradačac	Gradačac	Motorna ulja - 90t, D2 - gorivo 8 t, Mazive masti u bačvama 30 t
17	MOD PROMET - d.o.o. - Gradačac	Gradačac	Drvo, boje i lakovi do 50 kg
18	NAMJEŠTAJ d.o.o. Gradačac	Gradačac	Boje, lakovi i razređivači u količini do 300 kg
19	PEŠTALIĆ d.o.o. Gradačac	Gradačac	- Piljevina – silos 30 m^3, - Lož ulje – nadzemni rezervoar V = 17 m^3,
20	RIS-SPORTNAUTIK d.o.o. Gradačac	Poslovno-prodajni – Gradačac – nije u funkciji	V=3 x 3000l lakog lož ulja.
21	RIS-SPORTNAUTIK d.o.o. Gradačac	Gradačac	Benzin 5 t, toluol 5 t, etilacetat 1 t
22	STUDEN & CO.AREX d.o.o	Kerep	Benzini do 100 t, Nafta i lož ulje do 100 t
23	TMD (Kotlovnica) d.o.o Gradačac	Gradačac	Mazut 2 x 100t
24	TMD AGS d.o.o. Gradačac	Proizvodni objekat – Livnica - Gradačac	Skladište plina V= 110 m^3.
25	DD TMD -ai Gradaćac	Gradačac	Plin propan-butan 10 t
26	UNIKOMERC d.o.o. Gradačac	Skladišni objekat	Propan - butan 160 m3
27	"NESTRO" d.o.o. Gradačac	Benzinska pumpa	Benzin, nafta do 120 t
28	MEŠIĆ COM - d.o.o. Gradačac	Benzinska pumpa - Gradačac	U podzemnim rezervoarima skladišti se do 180 m^3 goriva (Dizel, BOB, MB98, MB 95)
29	"Balegem" - d.o.o. Gradačac	Gradačac	- Nadzemni spremnik za bitumen V= 30 m^3 + 25 m^3 + 10 m^3 lož ulja i 150 l termo ulja.
30	"LALAX COMPANY" - d.o.o. Gradačac	Benzinska pumpa – D. Ledenice	Benzini do 100 t, Nafta i lož ulje do 100 t

1.15. Obaveze vatrogasnih jedinica za sačinjavaje taktičko - operativnih planova gašenja požara i spašavanja ljudi i materijalnih dobara, uz vršenje periodičnog uvježbavanja i provjere efikasnosti predviđenih taktičko - operativnih elemenata za objekte privrednih društava i drugih organizacija i zajednica i državnih i drugih tijela

U cilju unapređenja ukupne zaštite od požara, posebno gašenja i spašavanja ljudi i materijalnih dobara ugroženih požarom, neophodno je obezbijediti stalno praćenje i analizu svih požara na području općine posebno sa stanovišta:

- mjesta nastanka požara
- uzroka nastanka požara
- visinu materijalne štete
- uspješnost intervencija vatrogasnih jedinica, posebno sa stanovišta brzine intervencije, adekvatnog angažovanja ljudstva i upotrebe tehnike i sredstava za gašenje požara i dr.

Iz navedenih razloga obavezuje se Profesionalna vatrogasna jedinica Gradačac da izradi taktičko operativni plan gašenja požara i spašavanja ljudi i materijalnih dobara.

Taktičko operativni plan gašenja požara i spašavanja ljudi i materijalnih dobara Profesionalna vatrogasna jedinica Gradačac izradit će za slijedeća pravna lica i prostore:

a.)Objekte u kojima se skuplja i boravi veći broj lica, odnosno za sve one objekte koji su članom 13. Zakona o zaštiti od požara TK obavezni sačiniti plan evakuacije u slučaju požara.

Obzirom da najmanje jednom godišnje, vlasnik objekta mora organizovati praktičnu vježbu po planu za evakuaciju, uz učešće svih zaposlenih lica u tom objektu, a po mogućnosti i ostalih korisnika ili posjetilaca, to Profesionalna vatrogasna jedinica Gradačac, mora se upoznati sa navedenim planovima i u okviru svojih ovlaštenja učestvuje u navedenoj praktičnoj vježbi.

b.)Objekte u kojima se skladišti, pretače i koristi tečni naftni plin (TNP), osim objekata koji koriste TNP u bocama do 30 kg. Kod navedenih objekata postoji mogućnost eksplozije i širenja požara na susjedne objekte i prostore.

c.)Benzinske pumpne stanice

Za navedene objekte Profesionalna vatrogasna jedinica Gradačac će na osnovu taktičko operativnog plana gašenja požara i spašavanja ljudi i materijalnih dobara izvršiti taktičku vježbu na predmetnim objektima.

Po završetku svake vježbe i požara, a nakon pospreme vatrogasne tehnike, izvršiti analaizu vježbe. Obaveza je profesionalne vatrogasne jedinice da nakon svakog većeg požara izvrši analizu požara.

d.)Profesionalna vatrogasna jedinica dužna je da najmanje jednom u 15 dana:

- Izvrši obilazak šumskih prostora i utvrdi stanje dijela šumskog kompleksa u vidu pristupa pojedinim dijelovima šuma, mogućnost snabdjevanja sa vodom. Sve uočene nedostatke i sugestije, Profesionalna vatrogasna jedinica će dostaviti općinskom Štabu civilne zaštite pismenim putem, koji će u saradnji sa TK Šumama raditi na otklanjanju uočenih nedostataka.

- Izvršiti obilazak poljoprivrednih površina na području općine Gradačac. O uočenim nedostatcima pismenim putem obavijestiti općinski Štab civilne zaštite.

- Izvršiti obilazak svih hidranata na području općine Gradačac. Obzirom da pravno lice koje gazduje vodovodom (ima ih 8), dužno da izvrši ispitivanje ispravnosti i funkcionalnosti hidrantske mreže, Profesionalna vatrogasna jedinica Gradačac nije dužna sačinjavati Zapisnik o njihovoj funkcionalnosti. Obaveza profesionalne vatrogasne jedinice je upoznavanje sa lokacijom iste, te načinom snabdjevanja vodom u tom području.

Vatrogasne jedinice vatrogasnih društava na području općine Gradačac, nisu obavezne saćinjavati operativne planove gašenja požara i spašavanja ljudi i materijalnih dobara. Međutim, kod uvježbavanja Profesionalne vatrogasne jedinice Gradačac, članovi Vatrogasnih jedinica vatrogasnih društava, trebaju biti upoznati sa osnovnim elementima sistema vodosnabdjevanja vodom po navedenom planu za pojedine objekte.

Vatrogasne jedinice vatrogasnih društava na području općine Gradačac također će:

- Izvrši obilazak šumskih prostora i utvrdi stanje dijela šumskog kompleksa u vidu pristupa pojedinim dijelovima šuma, mogućnost snabdjevanja sa vodom.

- Izvršiti obilazak poljoprivrednih površina na području općine Gradačac.

- Izvršiti obilazak svih hidranata na području općine Gradačac.

Vatrogasne jedinice pravnih lica su obavezne sačiniti operativni plan gašenja požara i spašavanja ljudi i materijalnih dobara za pravno lice koja isto pokriva.

1.16. Zadaci Operativnog centra civilne zaštite općine Gradačac

Operativni centar civilne zaštite općine Gradačac u sklopu svojih nadležnosti ima slijedeće zadatke:

a.) vrši prikupljanje, obradu i distribuciju podataka o svim prirodnim i drugim nesrećama na području općine i te podatke i informacije dostavlja nadležnim organima općine i kantonalnom operativnom centru CZ, a prema potrebi i Federalnom operativnom centru CZ.

b.) prenosi naredbe Federalnog i kantonalnog i općinskog štaba civilne zaštite u vrijeme kada ti štabovi rukovode akcijama zaštite i spašavanja na području općine;

c.) prima, priprema i šalje izvještaje nadležnim organima općine i kantonalnom operativnom centru CZ o mjerama i aktivnostima koje se poduzimaju u toku sprovođenja aktivnosti na zaštiti i spašavanju na području općine;

d.) prenosi saopćenja javnim medijima općine o podacima koji se odnose na prirodne i druge nesreće kojima raspolaže;

e.) ostvaruje stalni kontakt sa operativnim centrima CZ susjednih općina i sa kantonalnim operativnim centrom CZ u vezi međusobnog dostavljanja potrebnih podataka i informacija o prirodnim i drugim nesrećama i postupa po nalozima i zahtjevima kantonalnog operativnog centra CZ;

f.) Vrši i sve druge poslove koji se odnose na prikupljanje i distribuciju podataka o prirodnim i drugim nesrećama na području općine koje se zakonom i drugim propisima stave u nadležnost tog centra.

Detaljnije obaveze i zadaci operativnih centara civilne zaštite općine Gradačac, obrađene su u Pravilniku o organiziranju i funkcioniranju operativnih centara civilne zaštite ("Službene novine Federacije BiH", broj 8/07)

1.17. Način dojave požara i postupak odgovornih osoba po primljenoj obavijesti o nastanku požara

Svako lice koje primijeti požar, a nije ga u stanju samo ugasiti dužno je o tome hitno obavjestiti:

- Najbližu vatrogasnu jedinicu na tel.123, 817-107
- Policijsku upravu na tel, 122, 817 - 202
- Općinski centar za obavještavanje na tel. 121, 816 - 985

Kod dojave požara potrebno je po mogućnosti saopćiti:

- gdje je izbio požar,
- šta gori i u kojem obimu,
- šta se nalazi u objektu koji gori, i
- broj telefona sa kojeg se vrši dojava

Dežurni vatrogasac koji prima dojavu požara, dužan je provjeriti vjerodostojnost iste prije uzbunjivanja vatrogasne jedinice.

Dežurni vatrogasac koji prima dojavu požara, dužan je o nastalom požaru obavijestiti općinski Štab civilne zaštite i sa istim biti konstantno u kontaktu, za slučaj potrebe pozivanja vatrogasnih jedinica sa susjednih općina.

Po primljenoj obavjesti o nastanku požara, dežurni vatrogasac odmah vrši uzbunjivanje vatrogasne jedinice.

Komandir vatrogasne jedinice koja je izašla na mjesto požara ili rukovodilac akcijom gašenja vrši brzu procjenu nastale situacije i donosi odluku o potrebama u ljudstvu i tehnici.

O svojoj odluci odmah obavještava općinski Štab civilne zaštite koji vrši uzbunjivanje ostalih rezervnih vatrogasnih snaga.

Javno uzbunjivanje mogu narediti: komandir PVJ Gradačac, Komandant Štaba CZ opštine Gradačac, ili drugo lice koje ovlasti Opštinski načelnik.

1.18. Sredstva za javno obavještavanje građana o nastanku požara i njihova upotrebljivost

1.18.1. Radio veze:

Pojedini subjekti posjeduju sopstveni sistem radio veze koji je lokalnog značaja i isti nije uvezan u sistem Civilne zaštite općine Gradačac. Kao rezervna varijanta ovog sistema moguć je GSM BiH sistem.
Vidljivo je da radio veze u opštini Gradačac nisu dovoljno razvijene, te je potrebno u narednom periodu planirati pokrivanje svih mjesnih zajednica i opštinskih službi sa radio vezom ili alternativno GSM BiH sistemom.

1.18.2. Lokalna radio stanica

Značajnu ulogu u slučaju velikih požara, a naročito kod mobilizacije građana može odigrati i lokalna radio stanica Gradačac koja na FM talasima 98,3 MHz izlazne snage 500 W može po potrebi emitovati program 24 sata.

Ova radio stanica pokriva područje dijela tuzlanskog kantona, posavski kanton i dio regije Doboj.
U sadašnjim uslovima radio stanica emituje program od 06 - 19 sati i ima zaposleno 7 osoba, što omogućava stalno dežurstvo u trajanju od 24 sata u vanrednim prilikama. Pozivanje ove stanice vrši se na tel. 817-425 i 817-427.

1.18.3. Sredstva za javno uzbunjivanje

Na području opštine Gradačac uglavnom se koriste električne sirene za uzbunjivanje, ukupno 4 kom, od kojih su tri uvezane u Operativni centar civilne zaštite.

Sirene se nalaze na:
- Gradini,
- Vatrogasnom domu,
- Objektu MUP-a i
- Hempru

Pokrivenost područja opštine sa ovim sirenama nije zadovoljavajuće, pa treba planirati odgovarajuću pokrivenost cijelog opštinskog područja, a naročito u dijelovima poslovnih zona Kerep i Ormanica.

1.18.4. Automatska signalizacija i dojava požara

U određenom broju pravnih lica i državnih organa na teritoriji općine Gradačac izvedeni su interni sistemi vatrodojave i signalizacije požara.

Signal dojave požara iz ovih internih sistema završava se u njihovom radnom krugu tj. prostorijama čuvara, portira ili dežurnog osoblja.

Dio ovih instalacija i dojavnih centrala nije u ispravnom i funkcionalnom stanju jer su isti oštećeni uslijed ratnih razaranja.

2. MJERE ZAŠTITE OD POŽARA

2.1. Mjere zaštite od požara koje se odnose na:

2.1.1. Otklanjanje nedostataka i dogradnje sistema vatrodojave i obavještavanja

2.1.1.1. Sirenama za uzbunjivanje pokriti požarne sektore 9 i 11 (Kerep i Ormanica).

2.1.1.2. U svim mjesnim zajednicama obezbjediti telefon (fiksni i GSM).

2.1.1.3. Za sve postojeće sirene za uzbunjivanje obezbjediti dvostruko aktiviranje (električno i pneumatsko).

2.1.1.4. Formirati i opremiti Centar veze u okviru PVJ Gradačac, gdje će se registrovati svaka dojava požara sa sistemima za automatsku dojavu iz pojedinih preduzeća i drugih subjekata.

2.1.2. Izgradnje i rekonstrukcije cesta i prilaza neophodnih a uspješno provođenje akcija gašenja požara i sigurnu evakuaciju i spašavanje ljudi i materijalnih dobara:

2.1.2.1. Pristupiti realizaciji izgradnje gradske zaobilaznice.

2.1.2.2. Pri izvođenju komunalnih radova na opravci ili rekonstrukciji saobraćajnica, mostova, nadvožnjaka i podvožnjaka, prethodno se o lokaciji i vremenu izvođenja radova mora obavijestiti i Profesionalna vatrogasna jedinica Gradačac i opštinska služba u čijoj nadležnosti su komunalni poslovi i privreda.

2.1.2.3.Parkiranje vozila na gradskim saobraćajnicama urediti tako da je u svim ulicama najmanja širina vatrogasnog puta 3,5 m. U ulicama gdje to nije moguće izvesti, zabraniti parkiranje a posebno na mjestima gdje se nalaze ulični podzemni hidranti.

Takođe potrebno je na Opštinskom vijeću donijeti posebnu odluku o zabrani parkiranja ispred značajnijih objekata.

2.1.2.4. Obezbjediti odgovarajući parking prostor za parkiranje putničkih motornih vozila u gradu, tako da se zabrani parkiranje na ulicama i pristupnim putevima pored stambenih i drugih objekata.

2.1.2.5. U industrijskoj zoni grada urediti parking prostore za teretna motorna vozila, posebno za vozila za prevoz opasnih materija

2.1.2.6. Obezbjediti pristup za vatrogasna vozila do objekta Konak Zmaja od Bosne (Gradina) i svih kolektivnih stambenih objekata u centru grada.

2.1.2.7. Radi obezbjeđenja alternativnog puta od užeg centra grada do industrijske zone, postojeći put (pored stare Banje i DD «Namještaj») rekonstruisati i staviti u funkciju.

2.1.2.8. Pored šumskih i pristupnih puteva postaviti propisane oznake o ugroženosti od mina, gdje je takva opasnost prisutna.

2.1.2.9. Izvršiti obilježavanje i numerisanje svih ulica u gradskoj zoni.

2.1.3. Izgradnju ili rekonstrukcije objekata i sustava i osiguranje vode ili drugih sredstava za gašenje požara:

2.1.3.1. Nadležna služba za komunalne poslove pokreće inicijativu za izradu studije Elaborata o obezbjeđenju potrebnih količina vode za gašenje požara zasebno za svaku privrednu zonu na području općine Gradačac, a koje su utvrđene važećim planskim dokumentom za to područje. Također potrebno je razmotriti mogućnost objedinjavanja svih vodovoda u jednu komunalnu organizaciju, a radi boljeg uvida i sveobuhvatnijeg sagledavanja problematike snabdjevanja vodom na području cijele općine Gradačac.

Na hidrantskoj mreži uočen je određeni broj nedostataka koje treba otkloniti i to:

2.1.3.2. Na gradskoj vodovodnoj mreži (kojom gazduje JP „Komunalac“ d.d. Gradačac)Ima ukupno 24 hidranta od kojih su 22 ispravna, a 2 neispravna. Zadnja kontrola ispravnosti je vršena u septembru 2011. god. Značajno je napomenuti da ulični hidranti nisu propisno obilježeni niti obezbijeđeni, te iz tog razloga potrebno je uraditi naprijed navedene radnje.

2.1.3.3. Vodovod „Hukalo“ d.o.o. Sibovac ima jedan hidrant koji nije propisno obilježen niti obezbijeđen. Kontrola ispravnosti vršena 2010. god.

2.1.3.4. Vodovod „Domažić“ d.o.o. Vučkovci (snabdijeva vodom MZ Vučkovce, Srnice Donje i Srnice Gornje) ima 4 hidranta od čega su 3 ispravna, a 1 neispravan. Ispravnost hidranata kontrolisana povremeno upotrebom istih.

2.1.3.5. Vodovod „Vida 1“ d.o.o. Vida 1 ima ukupno 19 hidranata, nedavno ugrađenih. Nije vršena provjera ispravnosti.

2.1.3.6. Vodovod „Vodokom“ d.o.o. Mionica 1 i vodovod „Zmajevac“ d.o.o. Lukavac G. za sada nemaju ni jedan ugrađeni hidrant.

2.1.3.7. MZ Hrgovi Donji vodovodom upravlja javno preduzeće iz Brčko Distrikta BiH. Nisu dobijeni podaci o stanju hidranata.

2.1.3.8. Prema podacima dobijenim od Javnog stambenog preduzeća Gradačac, koje održava 39 stambenih zgrada, 2009. god. izvršena je kontrola ispravnosti 145 hidranata u ukupno 20 zgrada, a rezultati izvršene kontrole su slijedeći:

- 42 su ispravni i kompletni hidranti
- 103 su ispravni, a nekompletni hidranti.
- Potrebno je naglasiti da u 19 zgrada nema ni jednog ugrađenog hidranta.

2.1.3.9. Slijedeća naselja na području općine Gradačac obezbijediti sa vodom:

1. Biberovo Polje
2. Kerep
3. Međiđa Donja
4. Međiđa Gornja
5. Međiđa Srednja
6. Zelinja Donja
7. Zelinja Srednja
8. Jelovče Selo
9. Toke
10. Rajska
11. Jesenica
12. Ledenice Donje
13. Ledenice Gornje
14. Okanovići
15. Grabov Gaj
16. Avramovina

2.1.3.10. Da se u cilju efikasnog snabdijevanja vodom u vanrednim prilikama (kada vodovod nije u funkciji) obezbijedi:

- Sistem za korištenje vode iz jezera Vidara, kojim bi se gravitacijom, na brz i jednostavan način, koristila voda direktno iz jezera Vidara za industrijsku i niže zone grada.
- Uređeno mjesto za zahvatanje vode za helikoptere na jezeru Vidara.
- Uređena crpilišta za vatrogasna vozila na jezeru Vidara i Hazna, te na određenim akumulacijama i vodotocima na području opštine

2.1.3.11. Na postojećem Gradskom vodovodu preduzeti sve potrebne mjere (posebno na sekundarnoj mreži) u cilju obezbjeđenja pouzdanog snabdjevanja potrebnim količinama vode za gašenje požara, za cijelo gradsko područje shodno važećim tehničkim propisima, studijama, a naročito:

- Proširiti postojeću hidrantsku mrežu u dijelove grada gdje ista ne postoji;
- Obezbjediti rezervno napajanje električnom energijom pumpnih postrojenja i bunara,
- Izvršiti otkopavanje svih uličnih hidranata koji su zatrpani prilikom rekonstrukcije saobraćajnice, te ih skupa sa ostalim, postojećim hidrantima, staviti u funkciju;
- Popraviti i staviti u funkciju sve postojeće zasune.

2.1.3.12. Obezbjediti:

- Plan pregleda, ispitivanja i održavanja uličnih hidranata;
- Redovito održavanje i ispitivanje ispravnosti i funkcionalnosti uličnih hidranata;
- Obilježavanje svih uličnih hidranata;
- Redovno čišćenje snijega sa uličnih hidranata;
- Ustrojavanje i redovno vođenje evidencije o prednjim aktivnostima.
- Ažurirati postojeće karte i drugu dokumentaciju gradskog vodovoda, u skladu sa nastalim promjenama.
- Isprojektovati i izgraditi sistem koji bi, u slučaju potrebe, na brz i jednostavan način, omogućio korištenje vode (gravitacijom) iz jezera Vidara u dijelu vodovoda koji pokriva industrijsku zonu i niže dijelove grada.

2.1.4. rekonstrukciju ili zamjenu pojedinih uređaja, postrojenja instalacija koji zbog svoje istrošenosti ii prekapacitiranosti predstavljaju opasnost za nastanak, odnosno širenje požara:

2.1.4.1. Sve posude pod pritiskom, rezervoari za zapaljive tekućine (bilo koje vrste) i opasne materije, starije od 20 godina, treba shodno odgovarajućim tehničkim propisima ispitati i iste staviti u dalju upotrebu ili ih staviti van upotrebe (zamijeniti).

2.1.4.2. Veliki broj pravnih subjekata i privatnih objekata grije se posredstvom plina, mazuta, lož ulja i uglja. Planirati izgradnju gradske kotlovnice koja bi snabdjevala toplom vodom cijeli grad, a time bi se ukinule mnoge kotlovnice na plin, lož ulje, mazut i ugalj.

2.1.5. potpuno definisanje formacijskog sastava i tehničke opremljenosti vatrogasnih jedinica, uz racionalizaciji postojećih vatrogasnih jedinica na području općine s ciljem postizanja optimalne osposobljenosti i iskorištenosti opreme i sredstava namijenjenih gašenu požara i spašavanju ljudi i materijalnih dobara:

2.1.5.1. Općina Gradačac shodno članu 16. stav 3. Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu („Sl. novine FBiH“, br. 64/09), **organizira profesionalnu vatrogasnu jedinicu općine, za gašenje požara, te osigurava kadrovske, materijalne, tehničke i druge uslove koji su potrebni za uspješno i efikasno funkcioniranje te jedinice, u skladu sa ovim zakonom i propisima općine.**

Profesionalna vatrogasna jedinica Gradačac

2.1.5.2. Lokacija Profesionalne vatrogasne Jedinice:

Iznaći lokaciju i industrijskoj zoni (PS 7)

2.1.5.3. Kadrovska struktura PVJ

- starješina PVJ: VSS tehničke struke, položen vozački ispit "C" kategorije i položen stručni ispit za rukovodioca akcije gašenja požara.

- Broj izvršilaca: jedan

- ostali pripadnici PVJ: stručna sprema III ili IV stepena tehničke struke (vatrogasne, građevinske, hemijske, elektrotehničke, mašinske), i položen vozački ispit "C" kategorije i položen stručni ispit za rukovodioca akcije gašenja požara.

- Broj izvršilaca: četrnaest

2.1.5.4. Potrebna tehnička oprema PVJ je sljedeća:

- Vatrogasno vozilo (6000 lit.vode, 600 l. pjenila)
- Prateće vatrogasno vozilo autocisterna min. 6000 l vode
- Tehničko vozilo za tehničke intervencije
- Vatrogasne ljestve do 15 m zglobna
- Ljestve rastegaće
- Vatrogasno vozilo manjih gabaritnih dimenzija za pristup brdskim zonama i Konaku Zmaj od Bosne. Navedeno vozilo bi imalo manje gabaritne dimenzije i isto se oprema sa min. 2000 l vode, opremom za gašenje šumskih požara i imalo bi min 6 sjedišta za prevoz vatrogasaca na šumske požare.
- Vatrogasna prikolica S-250
- Bacači vode i pjene kom 2 (domet mlaza do 50 m)
- Vatrogasne pumpe min kapaciteta 1200 l/ min kom 2 sa kompletima usisnih cijevi
- Pumpe muljarice kom 2
- Spusnica kom 1
- Vazdušni jastuk kom 1
- Ljestve kukače kom 2
- Komplet za gašenje šumskih požara (metlice i naprtnjače) kom 10
- Zaštitna odijela za prilaz vatri kom 5
- Izolacioni aparati kom 5
- Vatrogasna crijeva u rezervi "C"150 m "B" 100 m
- Pored ekstrakta za pjenilo koje bi se nalazilo u vatrogasnom vozilu, obezbijediti 500 kg ekstrakta u rezervi
- Suhi prah u rezervi 350 kg
- Vatrogasni aparati za gašenje početnih požara kom 5
- Rezervne količine sitne opreme (mlaznice za vodu, mlaznice za pjenu, ključevi univerzalni i dr. po tri kompleta u rezervi. Smatra se da će vatrogasno vozilo biti opremljeno navedenom opremom.

2.1.5.5. Smještajni uslovi

Na osnovu naprijed navedene potrebne opreme za smještaj Profesionalne vatrogasne jedinice potrebni su slijedeći prostori:

- Minimalno 5 boksova za smještaj vatrogasnih vozila
- Jedan boks za smještaj pumpi, bacača vode i pjene, uskočnice, vazdušnog jastuka i ostale sitne opreme
- Sala za nastavu i boravak vatrogasaca,
- Kancelarija komandira vatrogasne jedinice
- Kuhinja sa trpezarijom i sanitarnim čvorom,
- Dispečerski centar

2.1.5.6. Opremiti dispečerski centar dežurni vatrogasac sa potrebnim sistemima za dojavu požara, telefonima i po mogućnosti displejima sistema dojave požara iz objekata pravnih lica I i II kategorije ugroženosti i drugih pravnih subjekata koji žele da im se signal dojave požara sa automatskih javljača požara javlja u PVJ.

2.1.5.7. Obzirom da se ovim planom ne predviđa formiranje vatrogasnih jedinica pravnih lica to se broj vatrogasaca uvečava po jedan iz redova pravnih lica svrstanih u I i II kategoriju ugroženosti. Općina Gradačac će sa navedenim pravnim licima sklopiti ugovor o finansiranju dodatnog broja vatrogasaca i opreme za gašenje požara.

Ostale mjere:

2.1.5.8.Uorganizaciji i sistematizaciji PVJ Gradačac potrebno je radno mjesto vatrogasac serviser, preimenovati u vatrogasac automehaničar, koji će obavljati sitne opravke na vatrogasnim vozilima i pumpama.

2.1.5.9. Formirati servis za ispitivanje i kontrolu vatrogasnih aparata, koji nemože biti u sastavu PVJ Gradačac.

2.1.5.10. Formirati stručnu komisiju koja će ispitati stanje vatrogasnog vozila S-1000 koje se nalazi u sklopu „Hempro“ i isto osposobiti i staviti u funkciju ili ga otpisati.

2.1.6. periodične akcije uređenja naselja i objekata (čišćenje tavana, podruma i drugih mjesta od zapaljivih otpadnih tvari), sezonskih radova (uređenje zemljišta i spaljivanje otpadaka), zabrane korištenja otvorenog plamena na pojedinim izletištima, šumama i drugim mjestima gdje otvoreni plamen predstavlja opasnost za nastanak i širenje požara:

2.1.6.1. U svrhu popularisanja vatrogasne djelatnosti i značajnijeg poduzimanja aktivnosti u provođenju preventivnih mjera zaštite od požara, ustanovljava se stalna tradicionalna manifestacija pod nazivom **MJESECI ZAŠTITE OD POŽARA,** koja se održava svake godine tokom **maja i oktobra,** a organiziraju je i provode vatrogasne jedinice, vatrogasna društva, vatrogasni savezi i organi uprave civilne zaštite u Federaciji, u skladu sa programom koji oni donose (član 9. Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu).

U okviru ovih djelatnosti organi civilne zaštite općine Gradačac će:

- Putem sredstava javnog informisanja na općini Gradačac davati kratka Uputstva o postupku kod:
- uređenja naselja i objekata,
- čišćenje tavana, podruma i drugih mjesta od zapaljivih otpadnih tvari,
- čišćenja dimovodnih kanala
- sezonskih radova (uređenje zemljišta i spaljivanje otpadaka),
- zabrane korištenja otvorenog plamena na pojedinim izletištima, šumama i drugim mjestima gdje otvoreni plamen predstavlja opasnost za nastanak i širenje požara

- Sva pravna i fizička lica koja gazduju šumama moraju postaviti odgovarajuće oznake o zabranama pušenja, loženja vatre i sl.

- Profesionalna vatrogasna jedinica Gradačac dužna je da putem redovnih obilazaka šumskih i poljoprivrednih prostora, daje stručne savjete o načinu spaljivanja korova i obezbjeđenju požarišta.

- Preduzeća koja gazduju šumama u državnoj svojini i nadležni organ koji vrši nadzor nad gazdovanjem šumama u privatnoj svojini, dužni su uključiti se u akciju **MJESECI ZAŠTITE OD POŽARA**.

- U šumskim predjelima loženje vatre dozvoljeno je samo na mjestima, koja odrede organizacije koje gospodare šumama.

- Mjesta na kojima je dozvoljeno loženje vatre moraju biti tako uređena, da vjetar ne može razbacivati žar, pepeo i iskre, da su udaljena najmanje 10 m od drveća i rastinja, da je u krugu od 3 m očišćena vegetacija i da je prostor prekriven slojem šljunka ili pijeska.

- Osobe koje lože vatru ne smiju se udaljavati od vatre sve dok se ona potpuno ne ugasi. Prije udaljavanja s mjesta pepeo treba natopiti vodom.

- Upotreba sprava za kuhanje s tekućim ili plinskim gorivom u šumskim predjelima dozvoljena je samo na za to određenim mjestima.

- Ogranizacije koje gospodare šumama mogu:

- zabraniti pušenje u izvjesnim šumskim predjelima, odnosno pušenje dozvoliti samo na određenim mjestima;
- ograničiti svako ulaženje u pojedine šumske predjele zavisno od situacije i vremenskim prilikama;
- zabraniti ulazak motornih vozila, odnosno kretanje vozila i lica ograničiti na određene puteve.
- Pri određivanju predijela gdje će biti zabranjeno kretanje vozila, potrebno je imati u vidu da je izbacivanje iskri iz izduvnih cijevi vozila moguće spriječiti odgovarajućim hvatačima iskri, ali da su i same cijevi dovoljno ugrijanje, da zapale suho granje i travu koja dođe sa istim u kontakt.
- Čišćenje i uništavanje šumskog otpada putem vatre, privatni vlasnici šuma i organizacije koje gazduju šumama mogu vršiti samo na osnovu odobrenja opštinskog organa uprave nadležnog za poslove šumarstva, koji će prije izdavanja odobrenja provjeriti da li vremenski i drugi uslovi to dozvoljavaju.
- Zabranjeno je bacanje smeća i raznih otpadaka u šume i predjele obrasle rastinjem.
- Električne instalacije koje prelaze kroz šumske predjele trebaju biti odgovarajuće izvedbe, da ne bi izazvale požar i tako postavljene, da same ne budu ugrožene od gibanja ili pada drveća.
- Sav otpad što se stvara usljed radova na eksploataciji šuma, složiti na jednakoj udaljenosti od ostalih dubećih stabala u gomilu. Grane se slažu u gomilu tako da deblji krajevi dođu u unutrašnjost, a tanji materijal i četine spolja.
- Objekti u šumskim predjelima, ukoliko ne postoje mogućnost da se oko njih održava očišćeni prostor u širini od najmanje 10 m, trebaju u cijelosti biti izgrađeni od negorivog materijala.

- Zabranjuje se priređivanje vatrometa u šumskim i poljoprivrednim površinama.

- Zabranjuje se loženje vatre na šumskim i poljoprivrednim površinama (ako dio tih površina nije namjenski urađen za loženje).

- Zabranjuje se loženje vatre spaljivanje korova, strnika i dr. u blizini od cca 20 m od sijena, štala i drugih pomoćnih objekata.

- Pri spaljivanju otpadaka i korova na poljoprivrednim prostorima moraju se obezbijediti slijedeće mjere zaštite od požara:
- paljenje ne vršiti kada je vjetrovito ili suho vrijeme.
- prije paljenja obezbijediti potrebne količine vode u naprtnjačama ili kantama za zalijevanje
- biti stalno prisutan dok se ne utvdi da je prostor ili šikara do kraja izgorila i da ne postoje užareni dijelovi.
- ne ostavljati neugašenu vatru preko noći. Nakon svakog paljenja rubne dijelove požarišta preliti obilno vodom.

2.1.7. popis osoba odgovornih za provedbu plana zaštite od požara pravnih osoba iz prve i druge kategorije ugroženosti od požara:

Pravna lica koja nakon izrade svoje Procjene ugroženosti će utvrditi da li ista spadaju u prvu i drugu kategoriju ugroženosti od požara, te nakon utvrđivanja dostavljaju izrađuju Plan zaštite od požara. Nakon utvrđivanja kategorije ugroženosti, pravna lica prve i druge kategorije ugroženosti su dužna dostaviti popis tih pravnih lica, a koji će biti sastavni dio ove tačke Plana zaštite od požara.

2.1.8. Ostale mjere zaštite od požara koje nisu obuhvaćene „Uredbom“

2.1.8.1. Donijeti Odluku o formiranju dimnjačarske službe koja če kontrolisati slijedeće mjere:

Dimnjačarska služba može kontrolisati sprovođenje slijedećih mjera zaštite od požara:

- ispravnost izvedbe dimovodnih kanala, u odnosu na njihovu građevinsku izvedbu, održavanje i sigurnost od požara,
- čišćenje dimnjaka i dovođenje istog u funkcionalno stanje
- spaljivanje dimnjaka

Ako se utvrdi, da je dimnjak nepropisno izveden ili postoji opasnost od požara, dimnjačar je dužan vlasniku ili korisniku zgrade ili stana predati pismeni zahtjev za uklanjanje utvrđenih nedostataka. Prilikom sljedećeg obilaska odnosno čišćenja dimnjaka, dimnjačar je dužan provjeriti da li su uklonjeni ranije utvrđeni nedostaci.

2.1.8.2. Vatrogasna jedinica VD Gradačac je izradila obrazac „Izvještaj o požaru“. U ovom obrascu su predviđeni elementi, na osnovu kojih bi se mogla izvršiti kvalitetna procjena ugroženosti od požara. Na osnovu navedenog Izvještaja vidi se da je akcent dat na to koliko je vatrogasaca bilo na požaru, koliko je sredstava za gašenje potrošeno, pa se akceptiralo da se na intervencije izlazilo i privatnim vozilima.
Elementi koji su bitni za procjenu ugroženosti na području općine Gradačac nisu nikako ili su negdje stidljivo nagovješteni.

2.1.8.3. Civilna zaštita općine Gradačac između ostalog prati stanje zaštite od požara na području općine Gradačac i preduzima odgovarajuće mjere u cilju pobiljšanja istih. Iz tog razloga u Izvještaju kantonalne inspekcije za zaštitu od požara pri kantonalnoj upravi civilne zaštite neprihvatljivi su suhi podaci o broju pregleda i broju pregledanih objekata i preduzetih mjera zaštite od požara.
U Izvještaju treba da stoji pored broja pregledanih pravnih lica i mjere koje su preduzete i ostali podaci bitni za funkcionisanje zaštite od požara na općini Gradačac.

2.1.8.4. Sve osiguravajuće organizacije dužne su uplaćivati iznos od najmanje 6% premije osiguranja od požara naplaćenih na području Opštine, na račun Općine. Ova sredstva koriste se namjenski za razvoj i unapređenje zaštite od požara. Kontrolu uplate i namjenskog korištenja ovih sredstava vrši nadležna opštinska služba za finansije i o tome podnosi izvještaj Opštinskom načelniku - kvartalno.

2.1.8.5. Obzirom da su sastavni dio Procjene ugroženosti općine Gradačac, Procjene ugroženosti pravnih lica, to je obaveza da sva pravna lica izrade Procjenu ugroženosti od požara i istu dostaviti Službi civilne zaštite općine Gradačac.

2.2. planovi pravnih osoba čije su građevine razvrstane u prvu i drugu kategoriju ugroženosti od požara.

Planove zaštite od požara donijet će pravna lica koja su vlastitom Procjenom ugroženosti svrstani u I i II kategoriju ugroženosti od požara i istu usaglasiti sa općinskim planom.

Federalno ministarstvo prostornog uređenja, u saradnji sa Federalnom upravom civilne zaštite, određuje kategorije i propisuje uslove, osnove i kriterije za razvrstavanje građevina koji su regulisani Pravilnikom o uslovima i kriterijumima za razvrstavanje građevina u kategorije ugroženosti od požara ("Sl.novine FBiH", br.79/11). Članom 6. navedenog Pravilnika regulisani su elementi kriterijuma za razvrstavanje građevina u kategorije ugroženosti.

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON
OPĆINA GRADAČAC
- Općinsko vijeće -

Broj: 01-05-111/13-1
Datum:29.04.2013.god.
G r a d a č a c

PREDSJEDAVAJUĆI
OPĆINSKOG VIJEĆA
Nedžad Šećić, s.r.